



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Ульяновскому, Цильнинскому районам  
и г. Новоульяновску**

ул. Новокомбинатовская, 31, р.п. Ишеевка, 433310,  
тел. 8(84254) 2-10-50, Факс: 8(84254) 2-10-50,  
единый тел. доверия: 39-99-99

24.12.2021 № 813

Юридическому лицу  
ЦИЛЬНИНСКОЙ СШ ИМ. ГЕРОЯ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И.  
МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ  
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

433600, Ульяновская область,  
Цильнинский район, р.п. Цильна,  
улица Олега Кошевого, 5.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении причин и условий,  
способствовавших совершению  
административного правонарушения

На основании распоряжения № 73-10-2021/0072рс от 07.12.2021 в отношении ЦИЛЬНИНСКОЙ СШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И. МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ульяновской области была проведена плановая выездная проверка в зданиях и помещениях.

По результатам проверки 22.12.2021 составлен акт № 73-10-2021/0072рс, 24.12.2021 вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Из постановления следует, что « 22 » декабря 2021 г. в 10 ч. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки в зданиях и помещениях ЦИЛЬНИНСКОЙ СШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И. МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, расположенной по адресам: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Арбузовка, ул. Свяжская, 31; 433606, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Телешовка, пер. Школьный, 7; 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р. п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 5, установлено, что юридическим лицом нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.
1.	2.	3.
433607, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Арбузовка, ул. Свяжская, 31.		
1.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты не закреплены к полу.	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации



	<p><i>Ковер, уложенный около эвакуационного выхода, ведущего из групповой ячейки дошкольной группы в коридор, не закреплен к полу.</i></p> <p>(Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</p>	от 16.09.2020 N 1479 (далее - ППР в РФ).
2.	<p>Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты не закреплены к полу.</p> <p><i>Ковер, уложенный около эвакуационного выхода, ведущего из групповой ячейки дошкольной группы в коридор, не закреплен к полу.</i></p> <p>(Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</p>	п. 31 ППР в РФ.
3.	<p>Электрическая розетка эксплуатируется с механическими повреждениями.</p> <p>(Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</p>	п. 35(б) ППР в РФ
4.	<p>Огнетушитель, установленный на объекте защиты, расположен на стене на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p> <p><i>Огнетушитель №1 расположен на стене на высоте 1,75 метра до верха корпуса огнетушителя.</i></p>	п. 409 ППР в РФ.
5.	<p>Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала.</p> <p><i>Огнетушитель №1 расположен на деревянной подставке.</i></p>	п. 409 ППР в РФ.
6.	<p>Огнетушитель, установленный на объекте защиты, расположен на стене на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.</p> <p><i>Огнетушитель №3 расположен на стене на высоте 1,80 метра до верха корпуса огнетушителя.</i></p>	п. 409 ППР в РФ.
7.	<p>Огнетушитель расположен на подставке из горючего материала.</p> <p><i>Огнетушитель №3 установлен на деревянную подставку.</i></p> <p>(Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</p>	п. 409 ППР в РФ.
8.	<p>Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.</p> <p><i>Помещение, защищаемое системой пожарной сигнализации, контролируется менее, чем 2 автоматическим безадресными извещателями пожарными. В помещении установлен 1 безадресный извещатель пожарный.</i></p>	п. 54 ППР в РФ, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ), п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020.
9.	<p>Декларация пожарной безопасности от 06.09.2021 № 73 254 554-ТО-704 для учреждения, расположенного по адресу: 433607, Ульяновская область, Цильнинский район, село Абузовка, улица Свяжская, 31, содержит перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых не выполнены.</p>	ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ.
10.	<p>Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый, руководителем организации.</p> <p><i>Представленный регламент составлен не в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М;</i></li> <li>- <i>представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных ручных ИПР-И.</i></li> </ul>	п. 54 ППР в РФ.
11.	<p>Инструкция о мерах пожарной безопасности содержит недостоверные сведения о допустимом (предельном) количестве</p>	п. 393(л) ППР в РФ.



	людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	
12.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	п. 394 ППР в РФ.
13.	Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	абз. 2 п. 60 ППР в РФ, п. 4.3.6 СП 9.13130.2009.
<b>433606, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Телешовка, пер. Школьный, 7.</b>		
14.	Огнетушитель, установленный на объекте защиты, не имеет порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя.	п. 407 ППР в РФ.
15.	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. <i>Помещение, защищаемое системой пожарной сигнализации, контролируется менее, чем 2 автоматическим безадресными извещателями пожарными. В помещении установлен 1 безадресный извещатель пожарный.</i>	п. 54 ППР в РФ,
16.	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. <i>Помещение, защищаемое системой пожарной сигнализации, контролируется менее, чем 2 автоматическим безадресными извещателями пожарными. В помещении установлен 1 безадресный извещатель пожарный.</i>	п. 54 ППР в РФ, ч. 1 ст. 6, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ, п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020.
17.	Декларация пожарной безопасности от 06.09.2021 № 73 254 554-ТО-705 для учреждения, расположенного по адресу: 433606, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Телешовка, пер. Школьный, 7, содержит перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых не выполнены.	ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ.
18.	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый, руководителем организации. <i>Представленный регламент составлен не в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно:</i> <i>- представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М;</i> <i>- представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных ручных ИПР-И.</i>	п. 54 ППР в РФ.
19.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	п. 394 ППР в РФ.
20.	На объекте защиты не обеспечена проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности. <i>Записи о проведении проверки в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют.</i>	п. 412 ППР в РФ.
21.	Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	абз. 2 п. 60 ППР в РФ, п. 4.3.6 СП 9.13130.2009.
22.	Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п. 54 ППР в РФ



33600, Ульяновская область, Цильнинский район, р. п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 5.		
23.	На объекте защиты не обеспечивается выполнение требований пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией людей согласно нормативным документам. <i>Эвакуационный выход, ведущий из столовой на лестничную клетку, не оборудован световым оповещателем «ВЫХОД».</i>	п. 54 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ; ст. 54 гл. 14 ФЗ №123-ФЗ; п. 5.3 разд. 5 СП 3.13130.2009
24.	На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания. <i>На первом этаже здания на двери, ведущей из столовой на лестничную клетку, не обеспечено приспособлением для самозакрывания дверей.</i>	п. 24 ППР в РФ.
25.	На объекте защиты в тамбуре организовано хранение инвентаря и материалов. <i>В тамбуре организовано хранение мебели и другого инвентаря. (Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</i>	п. 27(в) ППР в РФ.
26.	Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 1 расположен в деревянной подставке.</i>	п. 409 ППР в РФ.
27.	Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 4 расположен в деревянной подставке.</i>	п. 409 ППР в РФ.
28.	Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 6 расположен в деревянной подставке.</i>	п. 409 ППР в РФ.
29.	Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 7 расположен в деревянной подставке.</i>	п. 409 ППР в РФ.
30.	Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 9 расположен в деревянной подставке.</i>	п. 409 ППР в РФ.
31.	Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 10 расположен в деревянной подставке.</i>	п. 409 ППР в РФ.
32.	Огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 13 расположен в деревянной подставке.</i>	п. 409 ППР в РФ.
33.	Огнетушитель, установленный на объекте защиты, расположен на стене на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. <i>Огнетушитель №27 расположен на стене на высоте 1,80 метра до верха корпуса огнетушителя.</i>	п. 409 ППР в РФ.
34.	В помещении лаборантской светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	п. 35(в) ППР в РФ.
35.	В помещении светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	п. 35(в) ППР в РФ.
36.	В помещении светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	п. 35(в) ППР в РФ.
37.	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов самозакрывающиеся двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении. <i>На втором этаже здания самозакрывающаяся дверь лестничной клетки зафиксирована, находится в открытом положении. (Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</i>	п. 27(г) ППР в РФ.
38.	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. <i>Система пожарной сигнализации на объекте защиты отключена. Прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в мастерской, отключен. Извещатель пожарный ручной ИПР-И, установленный на стене рядом с основным входом, находится во включенном состоянии.</i>	п. 54 ППР в РФ.
39.	Декларация пожарной безопасности от 06.09.2021 № 73 254 554-ТО-703 для учреждения, расположенного по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р. п. Цильна, улица Олега Кошевого, 5, содержит перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых не выполнены.	ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ.



40.	Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи (требуется не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. <i>Соответствующие документы о проверке внутреннего противопожарного водопровода не предоставлены.</i>	п. 48 ППР в РФ.
41.	Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	абз. 2 п. 60 ППР в РФ.
42.	На объекте защиты не обеспечена проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности. <i>Записи о проведении проверки в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют.</i>	п. 412 ППР в РФ.
43.	Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п. 54 ППР в РФ
44.	Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работе по очистке вентиляционных систем от горючих отходов и отложений.	п. 43 ППР в РФ.
45.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	п. 394 ППР в РФ
46.	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый, руководителем организации. <i>Представленный регламент составлен не в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно:</i> - <i>представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М;</i> - <i>представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных ручных ИПР-И.</i>	п. 54 ППР в РФ.

В ходе рассмотрения административного дела установлено, что юридическим лицом ЦИЛЬНИНСКОЙ СШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И. МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ своевременно не были предприняты все зависящие от него меры по соблюдению требований пожарной безопасности. При этом не представлено доказательств, свидетельствующих об отсутствии у юридического лица возможности для выполнения требований пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности, являясь одной из важнейших задач государства, регламентируется Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №69-ФЗ), который определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Требования пожарной безопасности обязательны для применения и исполнения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Эти требования установлены законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

На основании ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти,



руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, материалами административного дела установлено, что указанные выше нарушения требований пожарной безопасности имеют место в связи с тем, что юридическое лицо ЦИЛЬНИНСКАЯ СШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И. МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ обязано было обеспечить выполнение указанных требований пожарной безопасности на объектах, принадлежащих юридическому лицу на праве собственности, однако, своевременно не приняло всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Таким образом, указанное обстоятельство явилось **причиной**, способствовавшей совершению юридическим лицом ЦИЛЬНИНСКОЙ СШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И. МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ административных правонарушений, предусмотренных частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

**Условием** совершения указанных правонарушений явилось отсутствие должного контроля со стороны руководства ЦИЛЬНИНСКОЙ СШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.И. МАЛЫШЕВА МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ за состоянием пожарной безопасности эксплуатируемого объекта, безразличное отношение к обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,


#### **ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и обеспечить их устранение.

2. В течение одного месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

*Информирую Вас, что непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, квалифицируется в качестве административного правонарушения по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.*

Главный государственный инспектор  
Ульяновского, Цильнинского районов  
и г. Новоульяновска по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы



И. Р. Хайретдинов