

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
**Цильнинская средняя школа**  
 муниципального образования  
 «Цильнинский район» Ульяновской области

16.01.2019г. № 3

433600, РФ, Ульяновская область Цильнинский район  
 р.п. Цильна ул. О. Кошевого, д. 5  
 Тел: 8-245-31-1-80; e-mail: zil\_shkola@mail.ru

Заместителю  
 главного государственного  
 инспектора Ульяновского,  
 Цильнинского районов и  
 г. Новоульяновска  
 по пожарному надзору  
 Хайретдинову И.Р.  
 Директора  
 МОУ Цильнинской СШ  
 Чуносова Е.Ю.

### Ответ на представление

Во исполнение представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 21.12.2018 № 401, 21.12.2018 № 402 муниципальное общеобразовательное учреждение Цильнинская средняя школа МО «Цильнинский район» Ульяновской области сообщает о принятии следующих мер по устранению нарушений закона:

1. Данное представление было обсуждено на совещании при директоре с участием сотрудников МОУ Цильнинской СШ. Во исполнение представления приняты меры по устранению выявленных нарушений законодательства и требований пожарной безопасности в РФ, недопущению подобного в дальнейшей деятельности.
2. Рассмотрен вопрос о персональной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение законодательства и требований пожарной безопасности в РФ.

### Отчёт об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки

| № п/п  | Выявленные нарушения   | Мероприятия по выполнению  | Сроки выполнения  | Ответственный   | Отметка о выполнении   |
|--|--|--|-------------------|---|--|
| <b>р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5</b> |  |  |                   |   |  |
| 1.   | Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-124 для здания школы, расположенного по адресу: р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, д. 5, содержит недостоверные сведения.<br><i>В декларации указаны недостоверные сведения, а именно: перечислены перечень пункты нормативных документов по пожарной безопасности, которые не соответствуют году постройки здания и которые не выполняются на объекте защиты.</i> | Внести изменения в пожарную декларацию достоверные сведения, руководствуясь ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 статья 64 | До 01 июля 2019г. | Директор школы  | Выполнено частично (заключен договор на исправления в пожарную декларацию) |
| 2.   | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы:<br>- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;   | Разработать инструкции о мерах пожарной безопасности, руководствуясь п. 461 ППП в РФ   | До 01 июля 2019г. | Ответственный за пожарную безопасность Хусаинова С.В. | Выполнено частично   |

|    |   |   |                   |   |  |
|----|---|---|-------------------|---|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;</li> <li>- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;</li> <li>- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</li> <li>- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;</li> <li>- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);</li> <li>- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</li> </ul> |   |                   |   |  |
| 3. | Организовано прохождение работниками учреждения вводного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (гр. Нуруллоев Р.Х. принят на должность водителя 01.09.18 г., вводный инструктаж не проходил, записи в журнале отсутствуют).   | Организовать прохождение работником Нуруллоевым Р.Х. вводного инструктажа с записью в журнале.  | До 01 июля 2019г. | Ответственный за пожарную безопасность Хусаинова С.В. | Выполнено  |
| 4. | Организовано прохождение работниками учреждения первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (гр. Нуруллоев Р.Х. принят на должность водителя 01.09.18 г., первичный инструктаж не проходил, записи в журнале отсутствуют).   | Организовать прохождение работником Нуруллоевым Р.Х. первичного инструктажа с записью в журнале.  | До 01 июля 2019г. | Ответственный за пожарную безопасность Хусаинова С.В. | Выполнено  |
| 5. | Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно автоматической пожарной сигнализации (находится в выключенном состоянии).   | Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно автоматической пожарной сигнализации                                       | До 01 июля 2019г. | Директор школы  | Выполнено частично (заключен договор на приобретение и установку АПС)  |
| 6. | Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 3-го типа (находится в выключенном состоянии).   | Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 3-го типа | До 01 июля 2019г. | Директор школы  | Выполнено частично (заключен договор на приобретение и установку прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Гранит-24) |
| 7. | На лестничной площадке 3-го этажа «старого корпуса» допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.   | На лестничной площадке 3-го этажа «старого корпуса» установить колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника.                              | До 01 июля 2019г. | Электрик школы Поликарпов Н.Г.                        | Выполнено  |
| 8. | В помещении охраны на 1-м этаже «старого  | В помещении охраны на 1-  | До 01             | Электрик  | Выполнено  |

|                                       |  |   |                   |   |  |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|---|--|
|                                       | корпуса» допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.   | м этаже «старого корпуса» установить колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника.  | июля 2019г.       | школы Поликарпов Н.Г.   |  |
| 9.                                    | На 1-м этаже здания заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещения склада «круп» и общественные помещения (столовая), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>  | Установить противопожарную дверь, отделяющую помещения склада «круп» и общественные помещения (столовая).   | До 01 июля 2019г. | Директор школы, ответственный за пожарную безопасность Хусаинова С.В. | Выполнено частично   |
| 10.                                   | Не обеспечивается наличие на дверях помещения складского назначения (склад «круп») обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  | Обеспечить на дверях помещения складского назначения (склад «круп») обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"            | До 01 июля 2019г. | Ответственный за пожарную безопасность Хусаинова С.В.                 | Выполнено частично   |
| 11.                                   | На 1-м этаже здания заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещения склада «сахарного песка» и общественные помещения (столовая), выполнено не с нормируемым пределом огнестойкости. <i>Установлена деревянная дверь.</i>   | Установить противопожарную дверь, отделяющую помещения склада «сахарного песка» и общественные помещения (столовая).  | До 01 июля 2019г. | Директор школы, ответственный за пожарную безопасность Хусаинова С.В. | Выполнено частично   |
| 12.                                   | Не обеспечивается наличие на дверях помещения складского назначения (склад «сахарного песка») обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"   | Обеспечить на дверях помещения складского назначения (склад «сахарного песка») обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | До 01 июля 2019г. | Ответственный за пожарную безопасность Хусаинова С.В.                 | Выполнено частично   |
| <b>с. Телешовка, пер. Школьный, 7</b> |  |   |                   |   |  |
| 13                                    | Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-125 для здания школы, расположенного по адресу: с. Телешовка, пер. Школьный, 7, содержит недостоверные сведения.<br><i>В декларации указаны недостоверные сведения, а именно: перечислены перечень пункты нормативных документов по пожарной безопасности которые не соответствуют году постройки здания и которые не выполняются на объекте защиты.</i> | Внести изменения в пожарную декларацию достоверные сведения, руководствуясь ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 статья 64  | До 01 июля 2019г. | Директор школы  | Выполнено частично (заключен договор на исправления в пожарную декларацию) |
| 14                                    | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы:<br>- порядок содержания территории,  | Ответственному за пожарную безопасность разработать инструкции о мерах пожарной   | До 01 июля 2019г. | Ответственный за пожарную безопасность                                | Выполнено частично   |

|                                       |   |  |                   |   |  |
|---------------------------------------|---|--|-------------------|---|--|
|                                       | зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;<br>- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;<br>- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;<br>- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;<br>- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;<br>- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);<br>- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. | безопасности, руководствуясь п. 461 ППР в РФ   |                   | Тимиркина С.Е.  |  |
| 15                                    | Организовано прохождение работниками учреждения первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу (гр. Ишметова принята на должность уборщицы 01.09.18 г., первичный инструктаж не проходила, записи в журнале отсутствуют).   | Организовать прохождение работником Ишметовой Л.Д. первичного инструктажа с записью в журнале.   | До 01 июля 2019г. | Ответственный за пожарную безопасность Тимиркина С.Е. | Выполнено  |
| 16                                    | Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно аварийное освещение возле приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации (находится в выключенном состоянии).  | Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно аварийное освещение возле приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации (включить). | До 01 июля 2019г. | Ответственный за пожарную безопасность Тимиркина С.Е. | Выполнено  |
| <b>с. Арбузовка, ул. Свяжская, 31</b> |   |  |                   |   |  |
| 17                                    | Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 г. № 73 254 554-ТО-125 для здания школы, расположенного по адресу: с. Арбузовка, ул. Свяжская, 31, содержит недостоверные сведения.<br><i>В декларации указаны недостоверные сведения, а именно: перечислены перечень пунктов нормативных документов по пожарной безопасности которые не соответствуют году постройки здания и которые не выполняются на объекте защиты.</i>   | Внести изменения в пожарную декларацию достоверные сведения, руководствуясь ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 статья 64       | До 01 июля 2019г. | Директор школы  | Выполнено частично (заключен договор на исправления в пожарную декларацию) |
| 18                                    | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы:<br>- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;  | Ответственному за пожарную безопасность разработать инструкции о мерах пожарной безопасности, руководствуясь п. 461 ППР  | До 01 июля 2019г. | Ответственный за пожарную безопасность Асанова Р.Р.   | Выполнено частично   |

|   |             |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;</li> <li>- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;</li> <li>- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</li> <li>- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;</li> <li>- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);</li> <li>- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</li> </ul> | <p>в РФ</p> |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|

Директор школы:



Е.Ю. Чуносков